

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ульяновской области**

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27, единый телефон доверия 8-(8422)-39-99-99, http://73.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайнскому и  
Чердаклинскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы**

ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р. п. Чердаклы, Ульяновской области, 433400, тел: (231) 2-12-01, E-mail: ogpncherd@yandex.ru

р.п. Чердаклы, ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 37

(место составления акта)

« 09 »

июня

2021 г.

(дата составления акта)

12.00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 45

По адресу/адресам: 433409, Ульяновская обл. Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. 50  
лет Победы, 36

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 26.05.2021 г. № 45

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения Архангельская средняя школа имени  
писателя И.А. Гончарова

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении  
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

**Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Акт составлен: Главного управления МЧС России по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)

Маляганова С.Н., 01.06.2021 г., 09 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

**Главный государственный инспектор Старомайнского и Чердаклинского районов по  
пожарному надзору Чернов Александр Андреевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в  
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

**Маляганова Светлана Николаевна – директор МОУ Архангельская СШ**

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных  
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых**



актов):

N п/п	N вопроса проверочного листа	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности, их характер	Положения (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших указанные нарушения
1	2	3	4	5
1.	5	Повторный противопожарный инструктаж не проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации. <u>График отсутствует. Устранено в ходе проверки</u>	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), п. 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее – НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций")	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
2.	147	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. <u>Устранено в ходе проверки</u>	абз. 2 п. 56 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
3.	110	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 43 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
4.	111	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не составляет акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 43 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
5.	138	Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. <u>Устранено в ходе проверки</u>	абз. 2 п. 54 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
6.	154	Руководитель организации не обеспечивает на объекте защиты своевременную замену первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя. В помещении №41 на 3-ем этаже установлен огнетушитель, дата изготовления которого 01.2011г. Срок службы огнетушителя, согласно паспорта, составляет 10 лет. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
7.	154	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки и освидетельствования огнетушителя. В помещении №40 на 3-ем этаже установлен	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ



1	2	3	4	5
		огнетушитель, стрелка манометра которого находится в красной зоне. <u>Устранено в ходе проверки</u>		Архангельская СШ Маляганова С.Н.
8.	154	Руководитель организации не обеспечивает на объекте защиты своевременную замену первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя. В помещении №40 на 3-ем этаже установлен огнетушитель, дата изготовления которого 01.2011г. Срок службы огнетушителя, согласно паспорта, составляет 10 лет. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
9.	2.9	Административно-бытовое помещение на третьем этаже (бывшее помещение туалета) не защищено системой пожарной сигнализации. В помещении осуществляется хранение горючего материала (лыж). <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее – ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ); п. 3 и п. 4 текстовой части п.38 табл.3 приложения НПБ 110-03; п. 4.12, п. 48 таб. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
10.	154	Руководитель организации не обеспечивает на объекте защиты своевременную замену первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя. В помещении №38 на 3-ем этаже установлен огнетушитель, дата изготовления которого 2010г. Срок службы огнетушителя, согласно паспорта, составляет 10 лет. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
11.	154	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки и освидетельствования огнетушителя. В помещении №22 на 2-ом этаже установлен огнетушитель, стрелка манометра которого находится в красной зоне. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
12.	154	Руководитель организации не обеспечивает на объекте защиты своевременную замену первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя. В помещении №21 на 2-ом этаже установлен огнетушитель, дата изготовления которого 01.2011г. Срок службы огнетушителя, согласно паспорта, составляет 10 лет. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
13.	154	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (помещение склада за актовым залом). <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 12 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
14.	154	Руководитель организации не обеспечивает на объекте защиты своевременную замену первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя. В помещении №8 на 1-ом этаже	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ



1	2	3	4	5
		установлен огнетушитель, дата изготовления которого 01.2011г. Срок службы огнетушителя, согласно паспорта, составляет 10 лет. <u>Устранено в ходе проверки</u>		Архангельская СШ Маляганова С.Н.
15.	154	Руководитель организации не обеспечивает на объекте защиты своевременную замену первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя. В помещении №10 на 1-ом этаже установлен огнетушитель, дата изготовления которого 01.2011г. Срок службы огнетушителя, согласно паспорта, составляет 10 лет. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
16.	154	Руководитель организации не обеспечивает на объекте защиты своевременную замену первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя. В помещении технологии на 1-ом этаже установлен огнетушитель, дата изготовления которого 2010г. Срок службы огнетушителя, согласно паспорта, составляет 10 лет. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
17.	154	Руководитель организации не обеспечивает на объекте защиты своевременную замену первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя. В помещении спортивного зала на 1-ом этаже установлен огнетушитель, дата изготовления которого 01.2011г. Срок службы огнетушителя, согласно паспорта, составляет 10 лет. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
18.	154	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки и освидетельствования огнетушителя. В подвальном помещении установлен огнетушитель, стрелка манометра которого находится в красной зоне. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
19.	154	Руководитель организации не обеспечивает на объекте защиты своевременную замену первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя. В подвальном помещении установлен огнетушитель, дата изготовления которого 2010г. Срок службы огнетушителя, согласно паспорта, составляет 10 лет. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 60 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
20.	2.11	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1. <u>Устранено в ходе проверки</u>	часть 7 статьи 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
21.	125	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. <u>Устранено в ходе проверки</u>	абз. 3 п. 48 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ; директор МОУ Архангельская СШ Маляганова С.Н.
22.	139	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	абз. 3 п. 54 ППР в РФ	МОУ Архангельская СШ
23.	5	Повторный противопожарный инструктаж не проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 3 ППР в РФ, п.п. 6, 10, 22 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.



1	2	3	4	5
24.	5	Не организовано проверяемым лицом прохождение работниками, вновь принимаемыми на работу, первичного противопожарного инструктажа. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 3 ППР в РФ, п.п. 6, 10, 16 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
25.	5	Не организовано проверяемым лицом прохождение работниками целевого противопожарного инструктажа. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 3 ППР в РФ, п.п. 6, 10, 28 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
26.	42	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 17 (б) ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
27.	111	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проведении работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 43 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
28.	141	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (автоматических пожарной сигнализация), не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <u>Устранено в ходе проверки</u>	абз. 5 п. 54 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
29.	141	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа), не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <u>Устранено в ходе проверки</u>	абз. 5 п. 54 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
30.	155	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. <u>Устранено в ходе проверки</u>	абз. 2 п. 60 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
31.	13	Не обеспечено размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Пользование открытым огнем запрещено". <u>Устранено в ходе проверки</u>	абз. 2 п. 11 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
32.	95	В помещении №41 на 3-ем этаже, в месте установки огнетушителя, не обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 36 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
33.	86	В подсобном помещении кабинета №41 (лаборантская) на 3-ем этаже допускается использование электрической розетки с повреждениями. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 35 (б) ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
34.	45	На люке, ведущим в чердачное помещение, не размещена информация о месте хранения ключа от замка. <u>Устранено в ходе проверки</u>	абз. 2 п. 18 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
35.	80	В помещении технологии на 1-ом этаже допущено оставление без присмотра включенным в электрическую сеть, находящегося в режиме ожидания, бытового электроприбора (микроволновая печь). <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 35 (и) ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
36.	71	На первом этаже в северной части здания допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничной клетки в открытом положении. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 27 (г) ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
37.	62	На первом этаже в северной части здания дверь, ведущая из коридора в лестничную клетку, не имеет приспособлений для самозакрывания. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 24 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
38.	45	На двери, ведущей в подвал, не размещена информация о месте хранения ключа от замка. <u>Устранено в ходе проверки</u>	абз. 2 п. 18 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
39.	25	В подвальном помещении осуществляется хранение оборудования, мебели и других предметов. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 16 (б) ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
40.	24	В подвальном помещении допускается хранение легковоспламеняющихся жидкостей (две 5-ти литровые канистры с бензином). <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 16 (а) ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.



1	2	3	4	5
41.	87	В подвале, в помещении электрощитовой, допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 35 (в) ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
42.	87	В подвале допускается эксплуатация 13-ти светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 35 (в) ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
43.	154	В подвальном помещении огнетушитель расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. <u>Устранено в ходе проверки</u>	п. 409 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.
44.	146	Не обеспечивается наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. <u>Устранено в ходе проверки</u>	абз. 1 п. 56 ППР в РФ	Педагог - организатор ОБЖ Абросимов А.А.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание №45/1/1 от 09.06.2021 г.;
2. Предписание №45/1/2 от 09.06.2021 г.;
3. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора №1 от 09.06.2021 г.;
4. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора №4 от 09.06.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



А.А. Чернов

С актом проверки ознакомлен(а),

Копию акта со всеми приложениями получил(а):

Маляганова Светлана Николаевна – директор МОУ Архангельская СШ

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 09 » июня 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«02» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р. п. Чердаклы, Ульяновской области, 433400, тел: (231) 2-12-01,

E-mail: ogpncherd@yandex.ru

(место составления акта)

**Акт внеплановой выездной проверки № 73-9-2021/0028ак**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области Чернова Александра Андреевича от «25» августа 2021 г., 14 час. 12 мин. N 73-9-2021/0028рс (КНМ № 73210061000200554359 от 25.08.2021)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Айзятулловым Ильдаром Камильевичем — Заместителем главного государственного инспектора Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения Архангельская средняя школа им. писателя И.А.Гончарова (ОГРН: 1037300900086 , ИНН: 7323005048 ) (здание школы, )

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
433409 Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 36.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Архангельская средняя школа им. писателя И.А.Гончарова (ОГРН: 1037300900086 , ИНН: 7323005048 ) (здание школы,) 433409 Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 36.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «30» августа 2021 г. по , 09 час. 00 мин.

по «2» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки не приостанавливалось

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по



9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «30» августа 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «2» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 433404 Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Богдашкино, ул. Лидии Бернт, 5; 433412, Ульяновская обл., Чердаклинский район, с. Петровское, ул. Центральная, д. 72;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра от 02.09.2021 в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 433409 Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 36.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов:

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «02» сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «02» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту: : 433409 Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 36;

по результатам которого:

представленные документы изучены в рамках проведения проверки

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не использовались

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы, подтверждающие исполнение ранее выданного предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 09.06.2021 года № 41/1/2

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

12. По результатам выездной проверки установлено, что предписание от 09.06.2021 года № 41/1/2 срок исполнения 01 августа 2021 года выполнено в полном объеме

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:  
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;  
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;  
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 02.09.2021 в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 433409 Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 36;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Айзятуллов Ильдар Камильевич –  
заместитель главного государственного  
инспектора Старомайнского и



3  
Чердаклинского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)

подпись

Айзятуллов Ильдар Камильевич, Заместитель главного государственного инспектора Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору — заместитель начальника ОНДиПР по Старомайскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области, т. 8(84231) 2-12-01, e-mail: ogpncherd@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а),

Директор Мамлеева С.Н.

(должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица)

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мамлеева С.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 02 » 09

2022 г.

подпись